

LEGENDA:

- Al legura žica, fi 8mm, na držalih
- Nerjoveči kislinsko odporen trak RF*H4 30x3,5mm, izkop zemljišča, 0,8m globoko
- Nerjoveča kislinsko odporna žica RF*H4 fi10mm, rezanje v fugi prane plošče
- Nerjoveča kislinsko odporna žica RF*H4 fi10mm, rezanje asfalta
- 1 Varjen aziroma vijačen spoj, ozemljitev strešnega zračnika/dimnika
- 2 Varjen aziroma vijačen spoj, ozemljitev strešnega okna
- 3 Ozemljitvena sonda
- Kritni spoj
- Vitinski prehod
- Odvod ob žlebu, Al legura žica, fi 8mm, do merilnega spoja, od merilnega spoja do ozemljila RF žica fi10mm

spremembe

ESPiN d.o.o.

Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
Bernekerjeva ulica 12, 1000 Ljubljana
M: 031 669 645 E: espin@espin.si

investitor	ETAŽNI LASTNIKI – Vojkova c. 2 in 4 ter Linhartova c. 15, 17 in 19, 1000 Ljubljana
naziv gradnje	VOJKOVA C. 2 IN 4 TER LINHARTOVA C. 15, 17 IN 19, 1000 LJUBLJANA
naziv	NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
risba	TLORIS STREHE - STRELOVODNA INŠTALACIJA
vodja projekta	-
projektiral iz	Tomaž PETERLIN, el. tehnik IZS E-9048
sodelovec	Gregor DOBRAVEC
projektna dok.	PZI
datum	JULIJ 2026
st. projekta	-
st. naročila	E-141/26
merilo	~1:100
zamenjuje	
st. risbe	E-1